



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA  
- BRESCIA -

Comune di Torre de' Roveri (Bg)

comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

Prot. n. (generato automaticamente)

Class. 34.43.01

Fascicolo/ Torre de' Roveri

Sottofascicolo/ ART 146

Risposta al foglio prot. 26023 del 22-04-2022

(rif. ns. prot. 8400 del 26-04-2022)

**OGGETTO:** Torre de' Roveri (Bg) – lotto 1/A, interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Zerra  
Parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio  
**Richiedente:** Comune di Torre de' Roveri (Bg)

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 22-04-2022 ed acquisita al prot. in data 26-04-2022 con n. 8400, inoltrata da parte dell'Amministrazione in indirizzo a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004, art. 142;

Visti il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. e il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione in indirizzo, ritiene la stessa carente in misura tale da non consentire di espletare gli accertamenti di propria competenza e di esprimere il parere vincolante ex art. 146 del citato D.Lgs 42/2004.

**In particolare, si ritiene necessario richiedere quanto segue:**

per quanto concerne il profilo archeologico, considerato il rischio archeologico diffuso nel territorio comunale e il passaggio a poca distanza di un percorso storico, si valuta l'area a rischio archeologico e dunque si richiede l'esecuzione di sondaggi archeologici preliminari all'approvazione del progetto per verificare la compatibilità dell'opera così come proposta con le esigenze di tutela archeologica. Si rammenta a codesto Ente che tutte le opere pubbliche e di pubblico interesse sono sottoposte alla previsione dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, evidenziando che la relazione di valutazione preventiva di interesse archeologico non è mai pervenuta a questo Ufficio, che per non gravare sulle tempistiche procedurali ha provveduto al suo interno a effettuare la valutazione.

L'esito dei sondaggi dovrà essere trasmesso direttamente da codesto Ente all'Ufficio scrivente, nel più breve tempo possibile, ricordando che i termini temporali previsti da normativa ripartiranno dalla data di ricevimento di tale documentazione.

Sin da subito, per gli aspetti paesaggistici si suggerisce di prevedere il muro in cemento armato proposto con una scarpa di almeno il 10%; pietre poste a correre, fughe ristrette e malta arretrata, minimizzando la vista del calcestruzzo in tutte le lavorazioni.

Responsabili dell'istruttoria

arch. Fiona Colucci

dott.ssa Cristina Longhi

IL SOPRINTENDENTE

arch. Luca Rinaldi

documento firmato digitalmente



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia  
via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - tel. (+39) 030 2896511 - fax (+39) 030 296594  
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it  
e-mail: sabap-bs@beniculturali.it pec: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it